

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Курск
(место составления акта)

"06" мая 2016 г
(дата составления акта)

14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 569

По адресу/адресам: Курская область, Золотухинский район, с. 2-я Казанка
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора Горчакова Юрия Николаевича от 11.04.2016. № 569

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в
отношении: муниципального образования «Ануфриевский сельсовет» Золотухинского района
Курской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Продолжительность: 00 ч.00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Глава муниципального образования «Ануфриевский сельсовет» Золотухинского
района Курской области Маслов Вячеслав Константинович 13.04.2016 г. г. в 12 ч.00
мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения
проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: зам.начальника отдела санитарного- Воробей
Александр Степанович, Горяинова Татьяна Анатольевна – ведущий специалист –
эксперт Управления Роспотребнадзора по Курской .
специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» :
заместитель главного врача Гребенюков Константин Владимирович, врач по
коммунальной гигиене Баздрева А. В., помощник врача по коммунальной гигиене-

Дьякова Б.А., заведующий лабораторией, врач-бактериолог Сопину В.Л., врач по гигиене питания Василенко В.А., химик - эксперт – Яковлеву Т.В., заведующий лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям-Ахметзянова Д. Л., начальник лаборатории неионизирующих излучений, эксперт – физик по контролю источниками неионизирующих излучений Сорокина И.Н. (Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № ГСЭН.РУ.ЦОА.038 зарегистрирован в Росреестре № РОСС RU. 0001.510130 12 октября 2011г до 12 октября 2016 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Глава муниципального образования «Ануфриевский сельсовет»
Золотухинского района Курской области Маслов Вячеслав Константинович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Не обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к устройству каптажей родников. Каптаж родник у дома Ананиной В.Г., д. 2-я Казанка, каптажная камера не оборудован глиняным «замком» из мятой, утрамбованной глины по всему периметру стен.(п.3.5.3) Водозаборная труба не оборудована краном и крючком для подвешивания ведра .Переливная труба не оборудована замощенным лотком для отвода излишков воды в водоотводную канаву. (п. 3.5.5) Горловина каптажной камеры не защищена от затопления поверхностными водами, не оборудована отмостка с уклоном в сторону водоотводной канавы, для защиты каптажной камеры от затопления поверхностными водами. Каптаж родник у дома Нарыжных Н.А., с. 1-я Казанка, каптажная камера не оборудован глиняным «замком» из мятой, утрамбованной глины по всему периметру стен.(п.3.5.3) Водозаборная труба не оборудована краном и крючком для подвешивания ведра .Переливная труба не оборудована замощенным лотком для отвода излишков воды в водоотводную канаву. (п. 3.5.5) Горловина каптажной камеры не защищена от затопления поверхностными водами, не оборудована отмостка с уклоном в сторону водоотводной канавы, для защиты каптажной камеры от затопления поверхностными водами. Каптаж родник у дома Котовой Л.А., с. Ануфриевка, каптажная камера не оборудован глиняным «замком» из мятой, утрамбованной глины по всему периметру стен.(п.3.5.3) Водозаборная труба не оборудована краном и крючком для подвешивания ведра .Переливная труба не оборудована замощенным лотком для отвода излишков воды в водоотводную канаву. (п. 3.5.5) Горловина каптажной камеры не защищена от затопления поверхностными водами, не оборудована отмостка с уклоном в сторону водоотводной канавы, для защиты каптажной камеры от затопления поверхностными водами. Каптаж родник у дома Кутузова Л.Н., с. Вереитеново, каптажная камера не оборудован глиняным «замком» из мятой, утрамбованной

глины по всему периметру стен.(п.3.5.3) Водозаборная труба не оборудована краном и крючком для подвешивания ведра .Переливная труба не оборудована замощенным лотком для отвода излишков воды в водоотводную канаву. (п. 3.5.5) Горловина каптажной камеры не защищена от затопления поверхностными водами, не оборудована отмостка с уклоном в сторону водоотводной канавы, для защиты каптажной камеры от затопления поверхностными водами.

Ответственными за данные правонарушения санитарного законодательства является глава муниципального образования «Ануфриевский сельсовет» Золотухинского района Курской области Маслов Вячеслав Константинович (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

Воробей А.С.

(подпись проверяющего)

Маслов В.К.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол лабораторных исследований воды питьевой :

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела санитарного надзора

Воробей А.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава муниципального образования «Ануфриевский сельсовет» Золотухинского района Курской области Маслов Вячеслав Константинович (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"06" мая 2016г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)